

1. **Produkt:** Brand-/ Brandgasspjäll ETPS-E
2. **Avsedd användning:** Brandspjäll som används i ventilationskanaler för genomföring i brandteknisk byggnadsdel
3. **Tillverkare:** FläktGroup Finland Oy, Rydönnotko 1, FI-20360 Turku, Finland
Tel. +358204423000, Email: info.fi@flaktgroup.com
4. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 1
5. **Harmoniserad standard:** SS-EN 15650:2010
6. **Anmält organ:** RISE Research Institutes of Sweden AB, Nr. 0402
har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning, första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik (FPC) enligt system 1 och har utfärdat Anmält organs intyg om kontinuitet av produktens prestanda - **Certificate of constancy of performance 0402-CPR-SC1557-12.**
7. **Angiven prestanda:**

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | | |
|--|---|--|--|
| Nominell aktiveringsomständighet/känslighet: - smältsäkringens uthållbarhet - smältsäkringens utlösningens känslighet | Godkänd | | |
| Respons fördröjning (responstid): stängningstid | Godkänd | | |
| Funktion säkerhet: - cykelprov (öppet/stängt) | Godkänd (50 cykel) | | |
| Brandklass (300 Pa): | Montering i gipsvägg max 800x800 | Montering i massiv vägg max 800x800 | Montering i massiv bjälklag max 1200x1200 |
| - täthet | E 120 | E 120 | E 120 |
| - isolering | - | - | - |
| - rökläckage | E 120 S | E 120 S | E 60 S |
| - mekanisk stabilitet (under E) | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| - tvärsnitt hållbarhet (under E) | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| Hållbarhet för respons fördröjning: - smältsäkringens uthållbarhet och utlösningens känslighet | Godkänd | | |
| Hållbarhet för funktional säkerhet: - öppet och stängt cykelprov | Motoriserad 10 000 cykel - Godkänd | | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:
Jari Hokkanen, R&D Manager

Turku 31.05.2022

