

System för brandskydd med brandspjäll INTACT

Innehavare/Utfärdat för

Hagab Industri AB

Box 135, 562 02 Taberg.

Organisationsnummer: 556260-5963.

Tel: 036-36 30 90. Fax: 036-36 30 99.

E-post: info@hagab.com , Hemsida: www.hagab.com

Produktbeskrivning

Enbladigt isolerat cirkulärt brandspjäll INTACT. Spjällhus i förzinkad stålplåt med värmeisolerande gipsmassa och spjällblad av förzinkade stålplåtar med värmeisolerande gipsskiva emellan.

Spjället har elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk utlösningseenhet.

Dimension Ø 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 och 630 mm. Spjället skall anslutas till övervakningssystem Hagab SEHA eller likvärdigt. Funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Avsedd användning

Brandspjäll anslutet till övervakningssystem avsett att förhindra brand- och brandgasspridning i ventilationssystem vilka genombryter brandavskiljande väggar och bjälklag.

Handelsnamn

INTACT

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

2) Drift- och skötselinstruktioner m.m.	2:51
2) Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem	2:52
2) Dokumentation avseende drift och skötsel	5:12
1) Brandteknisk klass max. *EI 60 (v _e i<->o) S enligt EN 13501-3	5:231
1) Brandteknisk klass max. *EI 60 (h _o i<-o) S enligt EN 13501-3	5:231
2) Spjäll	5:2551
2) Luftbehandlingsinstallationer	5:533
2) Hygien, hälsa och miljö- material	6:11
2) Hygien, hälsa och miljö- mikroorganismer	6:24
2) Täthet	6:255
luftläckage spjällblad klass 3, enligt EN 1366-2	
luftläckage spjällhus klass C, enligt EN 1751	

1) Egenskap verifierad enligt BBR genom CE-märkning enligt SS-EN 15650.

2) Egenskap verifierad enligt BBR genom produktcertifiering enligt certifieringsregel CR 032.

*Se tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

HAGAB - INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL, INTACT Brand-/ Brandgasspjäll, 10 sidor, daterad 12-2021.

HAGAB - PRODUKTBLAD, INTACT Brand-/brandgasspjäll, 4 sidor, daterad 12 2021.

Certifikat SC0313-14 | 2022-01-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

196410

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-99-0055. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar..

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Hagab Industri AB, Taberg.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat brandspjäll och omfattar:

Innehavare / tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer

Certifikatnummer

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

P-märke

Certifieringsorgan och kontrollorgan

Hagab Industri AB, Taberg.

INTACT

nr

SC0313-14

EI 60 (ve i<->o) S

EI 60 (ho i<->o) S



RISE

Bedömningsunderlag

Hagab Industri AB, Prestandadeklaration, Brand-/Brandgasspjäll INTACT.

EG-intyg om överensstämmelse Nr. 0402-CPR-SC1119-11.

Ritningar enligt klassifikationsrapporterna O100408-170403-1 och O100408-170403-2Rev1 för 0402-CPR-SC1119-11.

Rapport PX2590-2rev1, PX24640A, och 4P0167 från SP. Rapport P110893 från RISE.

Rapport FSL 12001 från VdS.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje spjäll som levereras.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-04-24 med giltighetstid 2020-04-26.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2027-01-30.

Martin Tillander

Certifikat SC0313-14 | 2022-01-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering